

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от _____ № _____

**Изменения, которые вносятся в Правила противопожарного
режима в Российской Федерации**

1. В абзаце 1 пункт 2 после слов «в здании, помещении» дополнить словами «, на территории».

2. Дополнить Правила пунктом 2.1 следующего содержания:

«Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент и требования пожарной безопасности», нормативных правовых актов Российской Федерации по пожарной безопасности и (или) проектной документации.».

3. В абзаце 1 пункта 13 после слов «проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования» дополнить словами «, отделочных материалов (панели и т.п.), горючих декораций и драпировки зрительных и выставочных залов».

4. Пункт 14 изложить в следующей редакции:

«Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).».

5. В подпункте б) пункта 16 после слова «подвальные» дополнить словами «, подземные», после слов «мебели и других предметов» – словами «если это не предусмотрено проектной документацией».

6. В подпункте г) пункта 16 после слов «на окнах» дополнить словами «подвалов».

7. В подпункте е) пункта 16 слова «размещение инженерных коммуникаций и оборудования» изложить в следующей редакции «размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов».

8. Подпункт к) пункта 16 изложить в следующей редакции:

«устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками, а также на них, вещи, мебель, оборудование и другие материалы;».

9. Подпункт о) пункта 16 исключить.

10. Дополнить Правила пунктом 16.1 следующего содержания:

«Не допускаются изменения конструктивных, объемно-планировочных, инженерно-технических и других решений, относящихся к системе противопожарной защиты объекта защиты, без проектной документации, соответствующей требованиям пожарной безопасности, действующим на момент таких изменений.».

11. В абзаце 2 пункта 18 после слов «двери» дополнить словами «(люки)», после слов «На дверях» дополнить словами «(люках)».

12. В абзаце 7 пункта 21 после слов «стен и потолков» дополнить словами «, выполненных из горючих материалов».

13. В абзаце 1 пункта 22 слова «с массовым пребыванием людей» изложить в редакции «, на которых предусматривается проведение мероприятий с массовым пребыванием людей.».

14. В пункте 23 слова «, а также наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности» исключить.

15. Пункт 24 исключить.

16. Абзацы 1 и 2 пункта 26 изложить в следующей редакции:

«Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, а также помещений, предназначенных для пребывания более 15 чел., за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.».

17. Подпункт б) пункта 27 после слов «препятствующие безопасной эвакуации,» дополнить словами «в случае занижения указанными изделиями, оборудованием и предметами нормативных показателей пожарной опасности, а также ширины и высоты пути эвакуации».

18. Пункт 29 исключить.

19. В пункте 32 слова «отключенными» изложить в редакции «не отключёнными».

20. В подпункте д) пункта 35 слова «электрические» исключить.

21. Пункт 35 дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) эксплуатировать электрические сети и оборудование зданий дошкольных образовательных организаций, специализированных домов

престарелых и инвалидов (неквартирные), больниц, спальных корпусов образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций, многоквартирных жилых домов, а также зданий общеобразовательных организаций без устройств защиты от дугового пробоя.».

22. В подпункте а) пункта 40 слова «, не прошедшим техническое обслуживание в установленном порядке» исключить.

23. В абзаце 1 пункта 43 слова «с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты» исключить.

24. Пункт 48 дополнить абзацами следующего содержания:

«Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.».

25. В абзаце 2 пункта 50 слова «к пожарному крану» изложить в редакции «к пожарному клапану пожарного крана».

26. В абзаце 2 пункта 54 слова «указанных систем» изложить в редакции «указанных средств».

27. В абзаце 1 пункта 55 слова «средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» изложить в редакции «систем противопожарной защиты».

28. В абзаце 3 пункта 63 слова «минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра» заменить словами «минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра».

29. В абзаце 7 пункта 63 слова «минерализованные полосы шириной не менее 10 метров» заменить словами «минерализованные полосы шириной не менее 1,4 метра».

30. В абзаце 9 пункта 63 слова «противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра» заменить словами «противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра».

31. В пункте 66 слова «запрещается разводить костры,» исключить.

32. В пункте 70 слова «противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра» заменить словами «противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра».

33. В абзаце 1 пункта 74 слова «противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра» заменить словами «противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,4 метра».

34. В абзаце 1 пункта 75 слова «, в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» исключить.

35. Пункт 78 дополнить абзацем следующего содержания:

«Руководитель организации обеспечивает побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.».

36. В пункте 95 после слов «сценической коробки,» дополнить словами «планшета сцены,».

37. В подпункте г) пункта 103 слова «для наполнения воздушных шаров и для других целей» исключить.

38. В абзаце 2 пункта 104 после слов «с механическим приводом» дополнить словами «, за исключением случаев, разрешенных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности».

39. В абзаце 1 пункта 185 слова «(за исключением рисовой соломы)» и «и землях населенных пунктов», а также абзац 3 исключить.

40. В абзаце 1 пункта 209 после слов «для хранения (стоянки) транспорта» дополнить словами «, за исключением гаражей физических лиц, предназначенных для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,».

41. В пункте 221 слова «Вагоны электропоездов оборудуются исправным устройством связи «пассажир – машинист» и огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага 2А, 21В, Е и покрывал для изоляции очага возгорания в количестве не менее 2 огнетушителей и 2 покрывал» изложить в следующей редакции:

«Вагоны электропоездов оборудуются исправным устройством связи «пассажир – машинист» и огнетушителями в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам, а также покрывалами для изоляции очага возгорания в количестве не менее 2 штук.».

42. Абзац 2 пункта 316 дополнить словами следующего содержания:

«При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия допускается применение неинвентарных неметаллических лесов.».

43. В пункте 318 слова «должен быть обеспечен контроль места производства работ» изложить в редакции «должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ».

44. В абзаце пункта 406 слова «Не требуется оснащение передвижными огнетушителями зданий и сооружений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.» исключить.

45. В абзаце 2 пункта 410 слова «Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются» изложить в следующей редакции «Тип пожарных щитов определяется».

46. В абзаце 6 пункта 421 слова «закрытой» исключить.

47. Пункт 450 изложить в следующей редакции:

«Руководитель организации при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях разрабатывает регламент проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов с приложением спецификации применяемого оборудования и схемы его размещения.».

48. Подпункт «б» пункта 2 Приложения 4 дополнить предложением следующего содержания:

«При использовании открытого огня на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых земельных участках,

относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек;».

49. Пункт 5 Приложения 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«При использовании открытого огня и разведении костров для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности в специальных негорючих емкостях (например, бочка, бак, мангал) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 10 метров».